



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД»
НЕЗАЛЕЖНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

вул. Якова Гніздовського, 1, м. Київ, 02094, Україна

E-mail: akp@akp.kiev.ua; сайт: http://www.akp.com.ua; тел.: +38 (044) 501-49-07; факс: +38 (044) 502-89-18



20102
Випробування

Акредитована
Національним агентством з акредитації України,
підписантом ILAC MRA, на випробування
відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025,
атестат акредитації № 20102, дійсний до
21.03.2029



Євген СКЛЯРЕНКО

01 травня 2025 р.

РАДІАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 053-05/25

Дата видачі: 01 травня 2025 р.

Дійсний до: 30 квітня 2026 р.

Виданий: ТОВ "ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН КВАДРА", код ЄДРПОУ 32931937
вул. Лейпцизька, буд. 3-А, м. Київ, 01015, Україна

На підставі: Паспорту радіаційної якості № 053-05/25 від 01.05.2025

Дозвіл на поставку споживачам продукції у наступних об'ємах та якості

№ з/п	Номенклатура сировини та/або/ будматеріалів обов'язкового радіаційного контролю	Обсяг використання за рік	Клас застосування
1	Брущатка бетонна (сімейство міцності на розрив: h=60-80 мм; h=80-100 мм; h=100-120 мм, не менш 3,6 МПа)	800000 м ²	I

Проба згідно з «Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Державні гігієнічні нормативи ДГН 6.6.1.-6.5.001-98» (п. 8.6.1) відноситься до першого класу застосування ($A_{\text{эф}} \leq 370$ Бк/кг) – всі види будівництва без обмежень.

Методи випробувань: МИ 12-04-99

Засоби вимірювань: WLC 2_C_1, зав. № 312276, свідоцтво про калібрування UA/35/240625/5160 від 25.06.2024; СЕГ-002 "АКП-П", зав. № 21-05, сертифікат калібрування UA 01 № 2202 від 04.09.2024



Директор ТОВ «ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН КВАДРА»

Микола КОЛІБАБА