



НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД»
НЕЗАЛЕЖНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

вул. Якова Гніздовського, 1, м. Київ, 02094, Україна
E-mail: akp@akp.kiev.ua; сайт: http://www.akp.com.ua; тел.: +38 (044) 501-49-07; факс: +38 (044) 502-89-18



20102
Випробування

Акредитована
Національним агентством з акредитації України,
підписантом ILAC MRA, на випробування відповідно
до ДСТУ EN ISO/IEC 17025,
атестат акредитації № 20102, дійсний до 21.03.2029

Затверджую

Т.в.о. завідуючого лабораторії

Марина ЖАРКО

24 травня 2024 р.



РАДІАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 062/1-05/24

Дата видачі: 24 травня 2024 р.

Дійсний до: 23 травня 2025 р.

Виданий: ТОВ "ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН КВАДРА", код ЄДРПОУ 32931937
вул. Лейпцизька, буд. 3-А, м. Київ, 01015, Україна

На підставі: Паспорту радіаційної якості № 062/1-05/24 від 24.05.2024

Дозвіл на поставку споживачам продукції у наступних об'ємах та якості

№ з/п	Номенклатура сировини та/або/ будматеріалів обов'язкового радіаційного контролю	Обсяг використання за рік	Клас застосування
1	Блоки та елементи бетонні підірних стін для кріплення ґрунтових укосів (клас бетону С25/30; С30/35)	60000 шт.	I

Проба згідно з «Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Державні гігієнічні нормативи ДГН 6.6.1.-6.5.001-98» (п. 8.6.1) відноситься до першого класу застосування ($A_{\text{эф}} \leq 370$ Бк/кг) – всі види будівництва без обмежень.

Методи випробувань: МИ 12-04-99

Засоби вимірювань: WLC 2_C_1, зав. № 312276, свідоцтво про калібрування UA/35/230630/2783 від 30.06.2023; СЕГ-002 "АКП-П", зав. № 21-05, сертифікат калібрування UA 01 № 1949 від 06.09.2023

Директор ТОВ «ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН КВАДРА»

Микола КОЛІБАБА

